



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Dovozce:** ATER s.r.o., Strakonická 1134/13, 150 00 Praha 5-Smíchov  
IČO: 60826096, DIČ: CZ60826096

**Výrobce:** Wapro AB  
Munkahusvägen 103, 374 31 Karlshamn, Švédsko

**Název zařízení:** zpětná klapka WaStop

**Popis zařízení:** zpětná klapka pro zabránění zpětnému toku pro potrubí o průměru 80 – 1800 mm

**Materiálové provedení:** standardně nerez ocel SS2333 (EN1.4301/AISI 304) a materiál membrány silikon do DN 200 včetně, nad DN 200 provedení polyuretan, možno dodat i provedení z nerez oceli SS2343 (EN1.4404/AISI 316), PVC nebo PE

**Použití:** ochrana před zaplavením při zvýšení hladiny v řekách a kanalizačních systémech, zabránění průniku zápachu z kanalizace, vhodné i pro vody obsahující fekálie

**Prohlašujeme, že zpětné klapky WaStop o průměru 80 – 200 mm jsou vyráběny v souladu s Evropskou normou EN 13564-1:2002 Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci, typ 0; pro klapky od DN 200 neexistuje žádná platná norma**

V Praze dne 1.12.2006

Jiří Gärtner  
jednatel

**ATER s.r.o.**